

**ПРЕДПИСАНИЕ № 7/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска», в лице*  
*директора Жовниренко Игоря Анатольевича*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 12 января 2021 года № 7 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.01.2021 года по 03.02.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора по Уссурийскому городскому округу по пожарному надзору Сизигрев Алексей Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска», г. Уссурийск, ул. Комсомольская 53*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заместителем директора по безопасности Лебедевой Светланой Анатольевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (наличие на потолке</i>	<i>ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. № 28; п. 23 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</i>	<i>30.06.2021</i>	

	<p>облицовочных материалов с классом пожарной опасности материала более КМ1) (пути эвакуации – холл 1-го этажа где цветочная оранжерея, коридор 2-го этажа).</p>			
2	<p>Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии (акты испытаний № 048, 051,050,047 от 18.07.2019 г. гласят, что площадки лестниц находятся не уровне пола). Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, куда должна быть внесена информация о проведенных испытаниях.</p>	<p>под. а под. б пункт 17 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</p>	30.06.2021	
3	<p>Руководителем организации при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения и (или) специальные технические условия (по факту исполнение и установка пожарной сигнализации отличается от проектного решения - несоответствие планировочным решениям - несоответствие по дымовым датчикам - 1 этаж - помещения № 67,16,28,31,5,45,40, Щит ПС и СО установлен в помещении № 2, по проекту в помещении № 3, несоответствие по дымовым датчикам 2-ой этаж - помещения № 16,14,2,59,37,).</p>	<p>п. 54 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</p>	30.06.2021	
4	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: подпункт б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах,</p>	<p>п. п. 23,27 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 часть 4 статьи 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	30.06.2021	

	на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов (холл 1-го этажа - устроена цветочная оранжерея, и фонтан).			
5	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: подпункт а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах) (коридор 1-го этажа, где была уложена новая кафельная плитка и поднят уровень пола).	п. 27 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.06.2021	
6	Произведен капитальный ремонт пожарной сигнализации в декабре 2020 г. и не внесены изменения в декларацию сведений, о том, что произведен капитальный ремонт средств противопожарной защиты.	п. 15 Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	30.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного  
инспектора по Уссурийскому городскому округу  
по пожарному надзору  
Снигирев Алексей Сергеевич



(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 03 " 02 2021 г.

(подпись)

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 03 " 02 20 21 г.

Директор Жовниренко И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

-----  
\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору