

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска», в лице*  
*директора Жовниренко Игоря Анатольевича*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 12 января 2021 года № 6 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.01.2021 года по 03.02.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора по Уссурийскому городскому округу по пожарному надзору Спигирев Алексей Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска», г. Уссурийск, ул. Фадеева 20*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заместителем директора по безопасности Лебедевой Светланой Анатольевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (3-ий этаж каб. №</i>	<i>п. 15 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</i>	<i>30.06.2021</i>	



	9, туалет, 2 этаж склад дырки в стенах).			
2	Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (между дверьми и полом в лестничных клетках ведущих из общих коридоров имеются зазоры).	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.06.2021	
3	Руководителем организации при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения и (или) специальные технические условия (по факту исполнение и установка пожарной сигнализации отличается от проектного решения - несоответствие планировочным решениям) (здание прачки (в одном из помещений отсутствует датчик в помещении)).	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.06.2021	
4	Произведен капитальный ремонт пожарной сигнализации в декабре 2020 г., не внесены изменения декларации сведений, о том, что произведен капитальный ремонт средств противопожарной защиты.	п. 15 Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	30.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель главного государственного инспектора по Уссурийскому городскому округу по пожарному надзору*

*Снигирев Алексей Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 03 " *февраля* 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*

(подпись)

" 03 " *02* 20 *21* г.

*Директор Жовниренко И.А.*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору